

令和6年度 ごみ焼却施設の維持管理状況

施設名 大谷クリーンセンター 1号炉

項 目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
可燃ごみ焼却量（t）	364.83	326.67	290.22	251.77	270.11	264.96	306.91	256.01	329.44	320.11	189.43	
※燃焼ガス温度（℃） 焼却炉出口	950	943	938	930	950	944	943	939	955	962	959	
※ろ過式集塵器入口（℃）集塵器入口	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
※一酸化炭素濃度（ppm）集塵器出口	1	3	2	3	3	1	2	2	1	1	3	
ガス冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	スートブロワ設備及びスクレーパー設備により毎日実施しています。											
				7月15日～ 7月18日					12月16日			

備考 毎月月末に集計し、翌月末までに更新します。 ※連続測定記録は、大谷クリーンセンターで閲覧できます。

排ガス分析結果 （排ガス中のばいじん濃度等の測定は、2回／年実施しています。）

測定年月日	結果の得られた日	測定場所	項目	※ばいじん濃度	硫黄酸化物濃度	※窒素酸化物濃度	※塩化水素濃度
			基準値	0.15 g/m ³	63.864 m ³ /h	250 p p m	700 mg/m ³
2024/7/5	2024/7/18	集塵器出口	測定値	0.001未満 g/m ³	0.403	94	277
2025/1/10	2025/1/22	集塵器出口	測定値	0.001未満 g/m ³	0.101	101	65

備考 硫黄酸化物排出基準はHe=57.64(m) K値=17.5として求めた。 ※0n12%換算濃度

ダイオキシン類分析結果 （排ガス中のダイオキシン類の測定は、1回／年実施しています。）

測定年月日	結果の得られた日	測定場所	項目	排ガス
			基準値	5 ng-TEQ/m ³ N
2024/9/11	2024/10/21	集塵機出口	測定値	0.028ng-TEQ/m ³ N

令和6年度 ごみ焼却施設の維持管理状況

施設名 大谷クリーンセンター 2号炉

項 目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
可燃ごみ焼却量（t）	339.53	329.12	222.14	310.64	278.55	261.96	309.81	253.67	243.83	266.55	259.82	
※燃焼ガス温度（℃） 焼却炉出口	943	983	935	934	948	944	949	939	950	959	960	
※ろ過式集塵器入口（℃）集塵器入口	199	199	199	199	199	200	199	199	200	200	199	
※一酸化炭素濃度（ppm）集塵器出口	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	
ガス冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	スートブロワ設備及びスクレーパー設備により毎日実施しています。											
			6月24日～ 6月27日							1月20日		

備考 毎月月末に集計し、翌月末までに更新します。 ※連続測定記録は、大谷クリーンセンターで閲覧できます。

排ガス分析結果 （排ガス中のばいじん濃度等の測定は、2回／年実施しています。）

測定年月日	結果の得られた日	測定場所	項目	※ばいじん濃度	硫黄酸化物濃度	※窒素酸化物濃度	※塩化水素濃度
			基準値	0.15 g/m ³	63.021 m ³ /h	250 p p m	700 mg/m ³
2024/7/5	2024/7/18	集塵器出口	測定値	0.001未満 g/m ³	0.588	103	342
2025/1/10	2025/1/22	集塵器出口	測定値	0.001未満 g/m ³	0.057	92	36

備考 硫黄酸化物排出基準はHe=60.01(m) K値=17.5として求めた。 ※0n12%換算濃度

ダイオキシン類分析結果 （排ガス中のダイオキシン類の測定は、1回／年実施しています。）

測定年月日	結果の得られた日	測定場所	項目	排ガス
			基準値	5 ng-TEQ/m ³ N
2024/9/12	2024/10/21	集塵機出口	測定値	0.19 ng-TEQ/m ³ N