

令和7年度 ごみ焼却施設の維持管理状況

施設名 大谷クリーンセンター 1号炉

項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ焼却量（t）	267.23	300.19	241.43	307.07								
※燃焼ガス温度（℃） 焼却炉出口	943	953	957	955								
※ろ過式集塵器入口（℃） 集塵器入口	200	200	200	200								
※一酸化炭素濃度（ppm） 集塵器出口	2	2	2	1								
ガス冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	スートブロワ設備及びスクレーパー設備により毎日実施しています。											

備考 毎月月末に集計し、翌月末までに更新します。 ※連続測定の結果は、大谷クリーンセンターで閲覧できます。

排ガス分析結果 （排ガス中のばいじん濃度等の測定は、2回／年実施しています。）

測定年月日	結果の得られた日	測定場所	項目	※ばいじん濃度	硫黄酸化物濃度	※窒素酸化物濃度	※塩化水素濃度
			基準値	0.15 g/m ³	61.726 m ³ /h	250 p p m	700 mg/m ³
2025/7/9	2025/7/22	集塵器出口	測定値	0.001未満 g/m ³	0.346	57	10
			測定値				

備考 硫黄酸化物排出基準はHe=59.39(m) K値=17.5として求めた。 ※0n12%換算濃度

ダイオキシン類分析結果 （排ガス中のダイオキシン類の測定は、1回／年実施しています。）

測定年月日	結果の得られた日	測定場所	項目	排ガス
			基準値	5 ng-TEQ/m ³ N
			測定値	

令和7年度 ごみ焼却施設の維持管理状況

施設名 大谷クリーンセンター 2号炉

項 目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
可燃ごみ焼却量（t）	270.65	314.69	290.02	314.31								
※燃焼ガス温度（℃） 焼却炉出口	945	948	954	954								
※ろ過式集塵器入口（℃）集塵器入口	199	199	199	200								
※一酸化炭素濃度（ppm）集塵器出口	1	1	2	1								
ガス冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	スートブロワ設備及びスクレーパー設備により毎日実施しています。											

備考 毎月月末に集計し、翌月末までに更新します。 ※連続測定記録は、大谷クリーンセンターで閲覧できます。

排ガス分析結果 （排ガス中のばいじん濃度等の測定は、2回／年実施しています。）

測定年月日	結果の得られた日	測定場所	項目	※ばいじん濃度	硫黄酸化物濃度	※窒素酸化物濃度	※塩化水素濃度
			基準値	0.15 g/m ³	62.539 m ³ /h	250 p p m	700 mg/m ³
2025/7/9	2025/7/22	集塵器出口	測定値	0.001未満 g/m ³	0.120	69	4
			測定値				

備考 硫黄酸化物排出基準はHe=59.78(m) K値=17.5として求めた。 ※0n12%換算濃度

ダイオキシン類分析結果 （排ガス中のダイオキシン類の測定は、1回／年実施しています。）

測定年月日	結果の得られた日	測定場所	項目	排ガス
			基準値	5 ng-TEQ/m ³ N
			測定値	